

# BVL-100-45-R02

Spannungsbegrenzer, VLD Klasse 2.2, VLD-O+F Typ, verbindet die Rückstromführung mit der Erde eines Eisenbahnsystems

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>        | BVL-100-45-R02                                                                                                      |
| <b>Artikelnummer</b>  | A06713                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>      | VLD / SCG / Railway                                                                                                 |
| <b>Typ / Bereich</b>  | VLD                                                                                                                 |
| <b>Anwendung</b>      | VLD / SCG / Railway                                                                                                 |
| <b>Einsatzbereich</b> | Spannungsbegrenzer, VLD Klasse 2.2, VLD-O+F Typ, verbindet die Rückstromführung mit der Erde eines Eisenbahnsystems |

## Technische Eckpunkte

- Spannungsbegrenzer, VLD Klasse 2.2, Typ VLD-O+F, Begrenzung beim Auftreten unzulässiger Berührungsspannungen, Angleichung des Erdpotentials und der Begrenzung der Überspannung des AC- und DC-Eisenbahnsystems, Überspannungsschutzgerät ÜSG Typ 1+2
- Spannungsbegrenzer, VLD Klasse 2.2, VLD-O+F Typ, verbindet die Rückstromführung mit der Erde eines Eisenbahnsystems

## Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

## Angaben für Anfrage

- Anwendung und Einbauort
- Netzform / Systemspannung
- Stückzahl und Liefertermin

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.