

FLP-B+C MAXI VS/4

eine Kombination aus Blitzstrom- und Überspannungsableiter für dreiphasiges TN-S-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 100 kA (10/350 µs), 240 kA (8/20 µs), Fernstörungssignalisierung

Produkt	FLP-B+C MAXI VS/4
Artikelnummer	A03571
Kategorie	Typ 1 / Typ 1+2 FLP
Typ / Bereich	T1/T2
Anwendung	Typ 1 / Typ 1+2 FLP
Einsatzbereich	eine Kombination aus Blitzstrom- und Überspannungsableiter für dreiphasiges TN-S-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 100 kA (10/350 µs), 240 kA (8/20 µs), Fernstörungssignalisierung

Technische Eckpunkte

- Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung, Fernstörungssignalisierung
- eine Kombination aus Blitzstrom- und Überspannungsableiter für dreiphasiges TN-S-System, Montage an der Zuführung zum Gebäude, 100 kA (10/350 µs), 240 kA (8/20 µs), Fernstörungssignalisierung

Planungsunterlagen

- Prinzipschaltbild lokal verfügbar
- Abmessungszeichnung lokal verfügbar
- DXF-Abmessungen als ZIP-Download verfügbar

Angaben für Anfrage

- Anwendung und Einbauort
- Netzform / Systemspannung
- Stückzahl und Liefertermin

Hinweis: Dieses lokal bereitgestellte Datenblatt ist eine EPS Germany Kurzinformation auf Basis der hinterlegten Produktdaten. Finale technische Prüfung, Zertifikate und projektbezogene Freigaben erfolgen im Rahmen der Anfrage.